



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data: 10 dicembre 2015 | Protocollo N° 502922 / 70.07.14.01.00 | Classifica

| Allegati N°

Oggetto: Piano degli Interventi del Comune di Crocetta del Montello - L.R. 11/2004 Parere sismico ai sensi del art. 89 de D.P.R. 380/2001, parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. 1572/2013. Parere sulla documentazione integrativa pervenuta con note n. 8335 del 24.09.2015 e n.10169 del 17.11.2015.

Al Comune di Crocetta del Montello

p.c. Alla Regione Veneto
Sezione Geologia e Georisorse
VENEZIA

Alla Regione Veneto
Sezione Lavori Pubblici
VENEZIA

Alla Regione Veneto
Sezione Urbanistica
VENEZIA

Con riferimento alla note in oggetto, con le quali è stata trasmessa la documentazione integrativa relativa allo Studio di microzonazione sismica di secondo livello.

Esaminati gli elaborati integrativi trasmessi, redatti dal dott. geol. Simone Bortolini.

Acquisito il parere favorevole della Sezione Geologia e Georisorse, espresso in data 25.11.2015 con nota n.481307/E.310.01.1.C, che si allega in copia.

Esaminati gli elaborati progettuali trasmessi.

Si esprime parere favorevole, con prescrizioni

Al Piano degli Interventi in oggetto, ai sensi del art. 89 del D.P.R. 380/2001 e in merito alla compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. 1572/2013.

Prescrizioni:

- Dovranno essere recepite le prescrizioni contenute nel parere della Sezione Geologia e Georisorse.

Si ricorda infine che ogni futuro P.L., o variante al P.A.T. o al P.I., dovrà contenere uno specifico Studio di microzonazione sismica da sottoporre a questo Ufficio per il rilascio del prescritto parere.

Distinti saluti.



IL DIRETTORE
- ing. Alvise Luchetta -

Per informazioni :
Ufficio 1- Referente : Ing. Nicola Gaspardo
Tel. 0422 657524 – Fax 0422 657554
nicola.gaspardo@regione.veneto.it

*Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
Settore Genio Civile Treviso*

*Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 657554 - 657547*

e-mail: bacinopiavelivenza.treviso@regione.veneto.it – P.E.C. : bacinopiavelivenza.treviso@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio UG3APU



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Data **25 NOV. 2015**

Protocollo N° 481307 Class: C.101 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di Crocetta del Montello (TV). Piano degli Interventi – L.R. 11/2004
Comunicazione parere di competenza

Al Direttore
della Sezione Bacino Idrografico
Piave Livenza
Sezione di Treviso
Viale De Gasperi, 1
31100 TREVISO

Con nota n. 394148 in data 10 ottobre 2015 codesta struttura ha chiesto alla scrivente Sezione il parere di competenza in base alla D.G.R. 1572/2013 sullo studio di microzonazione sismica per il Piano degli Interventi di Crocetta del Montello, Comune classificato in zona sismica 2 in base all'O.P.C.M. 3274/2003 e alla D.G.R. 67CR/2003.

La documentazione sismica presentata è relativa alle integrazioni richieste con precedente nota n. 329067 del 11/8/2015 e trasmesse all'amministrazione comunale da parte di codesta Sezione Bacino Idrografico con nota n. 332685 del 13/8/2015.

I nuovi elaborati forniti si riferiscono ad uno studio di 2° livello esteso all'intero ambito di pianura sul quale insiste la quasi totalità degli insediamenti; risultano conformi a quanto richiesto e alle disposizioni della D.G.R. 1572/2013.

Si rileva solamente la necessità di correggere i titoli delle due tavole del 2° livello, relative all'individuazione dei fattori di amplificazione sismica Fa e Fv, da "Carta delle Microzone in prospettiva sismica" a "Carta della Microzonazione sismica" in modo da non confonderle con gli elaborati di 1° livello.

Per quanto riguarda il testo della norma tecnica riportata all'art. 68 delle NTO del PI, va stralciato il riferimento alla D.G.R. 3308/2008 perché abrogata e vanno inseriti nell'elencazione delle cartografie anche i riferimenti della Carta di Microzonazione sismica (Fa) e della Carta di Microzonazione sismica (Fv).

Il Direttore
ing. Marco Puiatti

Settore Geologico
Per informazioni:
Anna Galuppo 0412792536
Enrico Schiavon 0412792524

Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste
Sezione Geologia e Georisorse
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130-2142 – Fax 0412792545
PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it - e-mail: geologia@regione.veneto.it